

Remiss angående -Allmänna vattentjänster för Tjällviken, dnr 567-13693-2018, KS2018/0917

Kommunen har erhållit en remiss angående Vattenförsörjning och avloppshantering för fastigheterna i Tjällviken på Instön, Kungälvs kommun.

Yttrande skulle vara inlämnat den 31/8 2018. Kommunen begärde förlängd yttrandetid till 18/11 vilket accepterades.

Kommunen har idag kapacitetsproblem på Marstrands avloppsverk som innebär att ytterligare anslutningar till avlopp inte är möjlig utan omfattande åtgärder i avloppsverk alternativt byggnation av överföringsledningar från Marstrand till Tjuvkil. Även vattenförsörjningen till Marstrand behöver en kapacitetsökning.

Oavsett val av lösning för avloppsvattnet kommer sannolikt ingen inkopplingsmöjlighet att finns för Instön/Tjällviken innan 2027. Först när en inkopplingsmöjlighet finns kan arbete med interna näten inom Instön påbörjas. Byggnation av dessa bedöms tekniskt kunna genomföras inom en treårsperiod. Detta innebär att i stort sett alla fastigheter inom Instön tidigast kan vara kopplade till kommunalt vatten och avlopp 2030. Utredning kring tekniska möjligheterna och dess olika tidsplaner pågår och beslut om vägval (upprustning av avloppsverk alternativt överföringsledningar) kommer troligen att fattas i början av 2019.

Utöver den tekniska möjligheten har kommunen att planera in åtgärder i den politiska budgetprocessen där de ekonomiska möjligheterna är starkt begränsade.

I den ekonomiska bedömningen innefattas även de av länsstyrelsen redan beslutade föreläggande om skyldighet att inrätta verksamhetsområde för vatten och avlopp som kommunen redan har att hantera. Aröd (förnyat föreläggande ännu ej inkommit), Harestad, beslut 2014-10-21 (dnr 567-26890-2013) med färdigställandetid 31/12 2024.

Sammantaget kommer sannolikt inte Instöns vatten och avloppslösning genom kommunal anslutning att kunna vara genomfört innan 2030.

Kungälvs kommun

Sten-Ove Dahllöf
VA-teknikchef

Martin Holletz
Tf. Verksamhetschef Teknik

